



# APAG S.A.S


03-2006



IMPORT- EXPORT. V. STALINGRADO N.17 42015 CORREGGIO (R.E) C.F. E P.I. 01867470351

TEL. 0039.0522.633065 – FAX 0039.0522 732934 CELL.0039.338.7764328 E-MAIL: [apag@apag.it](mailto:apag@apag.it) WEB: [www.apag.it](http://www.apag.it)

## CLAMP-ON



### PLACCHE REFRIGERAZIONE A CAMICIA “CLAMP-ON”

**AISI 304 –316** APPLICABILI ALL’ESTERNO DI SERBATOI GIÀ ESISTENTI COSTRUZIONE SU MISURA.

PRESSIONE ESERCIZIO 4 BAR COLLAUDO 8 BAR.

PARTICOLARMENTE INDICATI DOVE LO SPESSORE DEL SERBATOIO NON PERMETTA UNA SALDATURA DELLA CAMICIA ESTERNA, PER UN MIGLIOR SCAMBIO TERMICO SI CONSIGLIA L’APPLICAZIONE DI SPECIALE PASTA TERMICA (TEM04) FRA SERBATOIO E “CLAMP-ON”



### PLAQUES REFRIGERANTES A CHEMISE «CLAMP-ON»

**INOX 304-316** A INSTALLER SUR CUVES EXISTANT FABRICATION DEDIE A LES

EXIGENCES DU CLIENT.

PRESSION TRAVAIL 4 BAR ESSAIE 8 BAR.

PARTICULIEREMENT INDIQUE POUR DE CUVE DE PETITS EPAISSEUR OU ON NE PEUVENT PAS SOUDER LA CHEMISE EXTERIEUR, POUR UNE MEILLEUR CHANGE THERMIQUE ON CONSEIL DANS L’INSTALLATION DE POSER UNE SPÉCIAL PATE THERMIQUE (TEM04) ENTRE LA CUVE ET LE « CLAMP-ON »



**PLACAS REFRIGERANTES A CAMISA “CLAMP-ON” AISI 304-316** A PONER EN DEPOSITO EXISTENTES FABRICACION SEGUNDO EXIGENCIA CLIENTE.

PRESIÓN DE TRABAJO 4 BAR PRESION DE PRUEBA 8 BAR.

INDICADAS DONDE EL ESPESOR DEL DEPOSITO DEMASIADO FINO NO PERMITE DE SOLDAR LA CAMISA EXTERIOR.

PARA UNA MEJOR DESCAMBIO TERMICO SE ACONSEJA DE PONER ENTRE EL DEPOSITO Y EL “CLAMP-ON” UNA ESPECIAL CREMA TERMICA (TEM04)



**REFRIGERATING COVER PLATE STAINLESS STEEL 304-316 “CLAMP-ON”**

FOR EXISTING RESERVOIR MAKING AS NEEDED CUSTOMERS. WORKING PRESSURE 4 BAR TESTING 8 BAR. FOR THE BEST THERMIC TRANSMISSION PLEASE USED THERMIC CREAM (TEM04) INTO RESERVOIR AND “CLAMP-ON”